

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-019-23

na výrobek:

Hliníkový lehký obvodový plášť - systém Ponzio PF 152HI

výrobce:

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

Česká republika

IČO: 60724862

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Průvzdušnost	ČSN EN 12152	Třída AE
Vodotěsnost	ČSN EN 12154	Třída RE 1200
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 13116	Návrhové zatížení - 1,6 kN/m ² Zvýšené zatížení - 2,4 kN/m ²
Odolnost proti nárazu	ČSN EN 14019	Třída I5/E5 – při použití skla složení 6/16/33.1 a 8/14/33.1 R_w (C; C_{tr}) = 35 (-1; -4) dB - LOP se sklem 6/16/6 + panel (33 % plochy)
Vzduchová neprůzvučnost	Deklarovaná hodnota	R_w (C; C_{tr}) = 43 (-2; -6) dB - LOP se sklem 10/16/44.1 + panel (33 % plochy) R_w (C; C_{tr}) = 52 (-2; -6) dB - LOP s panelem z neprůsvitné výplně

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 13830:2003 č. 1390-CPR-0194-13/Z vydaného dne 19.07.2013 Oznaměným subjektem č. 1390 - Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304.

Datum vydání: 28. března 2023

Platnost do: 28. března 2026



Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV